



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**  
**регистрационный № РОСС RU.И1238.04ЖРТО**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

**№ АПБ.RU.OC002/2.Н.00427**

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Специальные Технологии».  
(наименование и местонахождение заявителя)  
 Адрес: 623704, РОССИЯ, Свердловская область, город Березовский, улица Чапаева, дом 39/35.  
 ОГРН 1026605609580. Телефон: +73433452727, факс: +73433452726.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Специальные Технологии».  
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)  
 Адрес: 623704, РОССИЯ, Свердловская область, город Березовский, улица Чапаева, дом 39/35. ОГРН 1026605609580. Телефон: +73433452727, факс: +73433452726.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ООО «Пожарная Сертификационная Компания», ОГРН: 1117746604502, 125319, г. Москва, ул. 1-ая Аэропортовская, дом 6, помещение 6, комната 1-4, тел. +7(499) 677-56-40. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТО.OC.002/2 действительно до 03.08.2018 г.  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Материал теплоизоляционный марки «ИЗОЛЛАТ-03», выпускаемый по ТУ 2216-001-59277205-2002. Серийный выпуск.  
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)  
 код ОК 005 (ОКП) 22 1600  
 код ТН ВЭД

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Группа горючести – Г1 слабогорючие по СНиП 21-01-97; ГОСТ 30402-96 - Группа воспламеняемости – В1 трудновоспламеняемые по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 - Группа дымообразующей способности – Д1 с малой дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 - Группа токсичности продуктов горения – Т1 малоопасные по СНиП 21-01-97.  
(наименование национальных стандартов, стандартов организации, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол сертификационных испытаний № АПБ-186/03-2016 от 21.03.2016 г., ИЛ ООО «Пожарная Сертификационная Компания», рег. № АПБ.RU.ЖРТО.ИЛ.002/2 до 03.08.2018 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № СДС.НРС.RU.001.OC.04.00782 от 14.04.2015 г., выдан ОС ООО «ЭкоМет», рег. № СДС.НРС.001.OC.04.  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 23.03.2016 по 22.03.2019



Руководитель  
 (заместитель руководителя  
 органа по сертификации)  
 М.П.  
 (подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Григорьев

Эксперт (эксперты)  
 (подпись, инициалы, фамилия)

Е.А. Медведева

000753